



**COPEL**

Geração e Transmissão

# CAPACIDADE OPERATIVA DE LINHAS DE TRANSMISSÃO: LIMITE REAL X LIMITE CONTRATUAL

GOP-21 / Glaucio André Primo




# SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA



## PROpósito


Avaliar a capacidade operativa de LT aéreas no estado do Paraná em condições ou períodos climáticos desfavoráveis (verão).



T1-Condição normal  
T2-Condição emergência  
T3-Condição inadmissível

## AMPACIDADE

Capacidade de transporte de corrente de uma linha de transmissão de energia elétrica considerando as características físicas do material do cabo condutor e as condições ambientais.





## CONCESSÃO/AUTORIZAÇÃO (ANEEL): capacidade de corrente (A)

Projeto - NBR 5422

### 1) Parâmetros ambientais

Temperatura média das máximas da região

Brisa não superior a 1m/s

Radiação Solar = 1000 W/m<sup>2</sup>

### 2) Características do cabo condutor- Fabricante

### 3) Equação equilíbrio térmico: $Q_j + Q_s = P_c + P_r$


### 4) Temperatura do cabo condutor (C°)




# DADOS AMBIENTAIS HISTÓRICOS - PR

## Temperatura média das máximas


Anual



Mês de Janeiro




## Temperatura Ambiente Máxima NÚMERO DE DIAS/ANO




# DADOS AMBIENTAIS HISTÓRICOS - PR


# Radiação Solar média máxima no verão



## Temperatura máxima [°C]



## Radiação Solar [W/m<sup>2</sup>]



# ESTUDO DE CASO – LT 230 kV Copel

## Capacidade - Variável – Temp. Ambiente




LINHA DE TRANSMISSÃO	DIA 08 DE FEVEREIRO/2012						
	CPST (A)	TEMPERATURA MÉDIA			TEMPERATURA MÁXIMA		
		Temp Amb. °C	VALOR REAL (A)	VALOR REAL/CPST	Temp Amb. max °C	VALOR REAL (A)	VALOR REAL/CPST
Apucarana – Sarandi	457	35	398	0,87	38	274	0,60
Cascavel – Cascavel Oeste c2 e c3	895	34	848	0,95	36	823	0,92
Cascavel – Foz do Chopim	812	34	760	0,94	40	671	0,83
Cascavel – Salto Osório	812	35	745	0,92	38	702	0,86
Foz do Chopim – Salto Osório	812	35	745	0,92	40	671	0,83
Chavantes – Figueira	586	34	529	0,90	36	497	0,85
Figueira – Jaguariaíva	718	31	707	0,98	36	650	0,91
Figueira – Londrina	724	34	679	0,94	38	632	0,87
Figueira – Ponta Grossa Norte	402	31	380	0,94	36	249	0,62
Ibiporã – Londrina c1 e c2	570	34	487	0,85	35	463	0,81
Maringá – Sarandi	457	35	353	0,77	38	274	0,60
Apucarana – Londrina c2	724	34	679	0,94	38	632	0,87

Fonte: Simepar e Copel – Temperatura Ambiente: médias e máximas horárias entre 12 e 18h


# LT 230 KV CASCAVEL – SALTO OSÓRIO

Extensão: 80 km; Condutor: Drake; Temp. Projeto: 75°C


## Temperatura Ambiente (°C)




## Radiação Solar (W/m<sup>2</sup>)



# LT 230 KV CASCAVEL – SALTO OSÓRIO



## CARREGAMENTO E LIMITES



# CONCLUSÕES

- Para **condições ambientais desfavoráveis** ocorrerá diminuição nas capacidades operativas, podendo ocorrer violações dos valores de referência (CPST).
- Prever **medidas operativas** para adequar o carregamento à capacidade operativa “real”.
- Para que haja segurança plena e otimização na operação é necessário investir em **monitoramento térmico de LT**.

## GLAUCIO ANDRÉ PRIMO

---

 (41) 3234-7061

 (41) 99976-0687

 glaucio.primo@copel.com

 [www.copel.com](http://www.copel.com)

