


Sincronização automática aplicada a fechamento de paralelo entre ilhas e fechamento de anel no SIN

GOP /


Rafael M. Fontoura
Marcos Baeta Miranda
Agenor Pires de M. Junior
Anderson Adriano Dias
Moisés de Melo Duarte
Daniel de Sousa Ramos
Ricardo de Magalhães Araújo
Victor Ferreira Zwetkoff
Paulo Rubens B. de Carvalho




SE TRÊS MARIAS




RECOMPOSIÇÃO




FECHAMENTO



- 1 - Máquinas x Sistema
- 2 - Ilha TM x Ilha Emb
- 3 - Anel





MÁQUINAS X SISTEMA




- ✓ Controle da tensão e frequência
- ✓ Paralelo simultâneo das unidades geradoras

$$\Delta\phi_{MAX} = 10^\circ, \Delta f_{MAX} = 0,2\text{Hz} \text{ e } \Delta V_{MAX} = 5\%$$

ILHA TRÊS MARIAS X ILHA EMBORCAÇÃO




ILHA TRÊS MARIAS X ILHA EMBORCAÇÃO




- ✓ Tensão e frequência da ilha Três Marias ajustadas pelo sistema de sincronização
 $\Delta\phi_{MAX} = 10^\circ$, $\Delta f_{MAX} = 0,2\text{Hz}$ e $\Delta V_{MAX} = 5\%$

ANEL ELÉTRICO



✓ $\Delta p = |Pe^{t0-} - Pe^{t0+}| \leq 0,5 Pn$




ANEL ELÉTRICO

$P_{e^{t0-}} \text{ (MW)}$	Nº UGs	Diferença Angular (graus)	$P_{e^{t0+}} \text{ (MW)}$	$\Delta p \text{ (MW)}$	$\Delta p \text{ (%)}$
60	1	4,2	77,7	17,7	26,0
80	2	6,1	122,6	42,6	31,3
100	2	8,1	155,3	55,3	40,7
120	2	10,0	186,9	66,9	49,2
140	3	11,8	249	109	53,4
160	3	13,8	285	125	61,3
220	4	19,7	435	215	79,0
340	6	31,1	766	426	104,4

- ✓ Defasagem máxima = 10°. Adotadas as mesmas condições de paralelo:
 $\Delta\phi_{MAX} = 10^\circ$, $\Delta f_{MAX} = 0,2\text{Hz}$ e $\Delta V_{MAX} = 5\%$


ANEL ELÉTRICO

- ✓ O sistema de sincronização pode alterar o despacho de geração;
- ✓ Geração UHE Três Marias x Defasagem Angular (característica linear):



ANEL ELÉTRICO

$$P_{ij} = \frac{V_i V_j}{X_{ij}} \operatorname{sen} \delta_{ij} \quad \approx \quad P_{ij} = \frac{\delta_{ij}}{X_{ij}}$$




$$\delta_{pôlo}(\circ) = \frac{1,8}{\pi} [0,0291 P(LT_345_TM_VZP) + 0,047 P(TR5_VZP) + 0,2351 P(LT_138_VZP_TM) + 0,077 P(TR13_TM)]$$

Se $|\delta_{pôlo}| > 10^\circ$ \longrightarrow Previsto ajuste

$$\Delta PG \text{ estimado (MW)} = 10 [|\delta_{pôlo}| - 10]$$


O SISTEMA

- ✓ Relé 7VE632 – Siemens, comandos, e lógica de controle desenvolvida;
- ✓ Atua nos reguladores de velocidade e tensão;
- ✓ Pulso de largura modulada (PWM), para aumentar/diminuir tensão e frequência.



TESTES

- ✓ Em laboratório: Definida lógica de controle utilizando o RTDS (Real Time Digital Simulator)
- ✓ Em campo:



CONCLUSÕES

- ✓ Paralelo simultâneo de várias unidades geradoras com o sistema (*);
- ✓ Paralelo entre a ilha Três Marias e a ilha Emborcação (*);
- ✓ Fechamento de anel na SE Três Marias;
- ✓ O sistema realiza ajustes automáticos na UHE Três Marias para atendimento das condições de fechamento - flexibilidade e confiabilidade;
- ✓ Evita o contato do operador da subestação com o operador da usina hidrelétrica para atendimento às condições de sincronismo - agilidade;
- ✓ Encontra-se à disposição do centro de operação.

RAFAEL MONTES FONTOURA

 (31) 3506-4638

 (31) 99209-0580

 rafael.fontoura@cemig.com.br

 www.cemig.com.br